Общество с ограниченной ответственностью «ЗМК СИБИРИ»
ИНН / КПП 2404018896 / 246601001, ОГРН 1162468108274
660049, Красноярск, 8(391) 272-14-07, 8(391) 222-48-20
www.zmk-s.ru, info@zmk-s.ru

Опросный лист

для заказа комплектных трансформаторных подстанций
ТУПИКОВОГО / ПРОХОДНОГО исполнения, киоскового типа

№п/п	Наименование, характеристика, назначение	
1	Климатическое исполнение КТП, по ГОСТ 15150-69	**У1**
2	Макроклиматический район для комплектующих КТП, по ГОСТ 15150-69 **(У, УХЛ)**	**У**
3	Мощность подстанции, **кВА**	**250**
4	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, **кВ (6 или 10)**	
5	Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух **(ВВ)**, воздух-кабель **(ВК)**, кабель-кабель **(КК)**, кабель-воздух **(КВ)**	
	РУ-ВН	
6	Аппараты защиты на стороне ВН: комплект РВО, ОПН 6(10) кВ **(Р, О, нет)**	
7	Аппараты защиты на стороне ВН: предохранитель, **А**	
8	**Ввод РУВН, вводной коммутационный аппарат:**	
	- Выключатель нагрузки ВНА-10/630	
	- Разъеденитель РВЗ 10/630	
	- Вариант заказчика:	
9	Трансформатор силовой (масляный ТМГ, сухой) **(Тип, нет)**	
	Группа соединения обмоток Д/Yн-11	
	РУ-НН	
10	Аппараты защиты на стороне НН: комплект ОПН 0,4кВ **(да, нет)**	
11	**Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:**	
	- Рубильник РБ (250 А)	
	- Рубильник РБ (400 А)	
	- Разъединитель РЕ 19 (630А, 1000А, 1600А, 2000А, 2500А, 3200А, 4000А)	
	- Авт. выключатель серии ВА с ном. током: 63А (для КТП мощностью 25-40кВА)	
	100А (для КТП мощностью 63кВА)	
	160А (для КТП мощностью 100кВА)	
	250А (для КТП мощностью 160кВА)	
	400А (для КТП мощностью 250кВА)	
	630А (для КТП мощностью 400кВА)	
	1000А (для КТП мощностью 630кВА)	
	- Вариант заказчика:	
12	**Автоматические выключатели отходящих линий 0.4кВ серии ВА,**	
	- в том числе с номинальным током: ВА57-35 (31,5А), шт.	
	ВА57-35 (80А), шт.	
	ВА57-35 (100А), шт.	
	ВА57-35 (160А), шт.	
	ВА57-35 (250А), шт.	
	ВА57-39 (400А), шт.	
	ВА57-39 (630А), шт.	
	- Вариант заказчика:	
13	Приборы контроля напряжения (вольтметр с переключателем) **(да, нет)**	
14	Приборы контроля тока (амперметры) **(да, нет)**	
15	Трансформатор тока 0,4 кВ (кл.т. 0,5, 0,5s), **А ; кл.т.**	
16	Учет эл.энергии: **(А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет),**	
	Модель счетчика: **(Меркурий 230AR)**	
	Вариант заказчика:	
17	Фидер уличного освещения ВА57-35 **(да, нет) / А.**	
18	Фотореле для фидера уличного освещения **(да, нет)**	
19	Штепсельный разъем (~220В) для эл. инструмента **(да / количество, нет)**	
20	Тамбур для обслуживания РУНН **(да, нет)**	
21	Внутреннее освещение КТП **(да, нет)**	
22	Количество КТП, шт.	

Дополнительные требования:

1. Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит данный показатель при при стандартной комплектации, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время эксплуатации подстанции

*** **Примечание**: Исполнение ВВ или ВК означает наличие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250 А включительно, остальные выводы -кабельные

ЗАКАЗЧИК: _____ "___"_____ 202__г.
(наименование организации,должность, Ф.И.О., подпись, печать) дата заполнения