

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа комплектных трансформаторных подстанций **МАЧТОВОГО** исполнения мощностью 25 - 400 кВА, напряжением 6(10)кВ, изготовитель ООО "ЗМК Сибири", г.Красноярск

№п/п	Наименование, характеристика, назначение	
1	Климатическое исполнение КТП, по ГОСТ 15150-69	У1
2	Макроклиматический район для комплектующих КТП, по ГОСТ 15150-69	У
3	Мощность подстанции, кВА	
4	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)	
5	Аппарат защиты на стороне ВН: предохранитель (6)10кВ	
6	Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)	
7	Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:	
	- Разъединитель РЕ19-35 (250 А)	
	- Разъединитель РЕ19-37 (400 А)	
	- Разъединитель РЕ19-39 (630 А)	
	-Авт. выключатель серии ВА с ном. током: 40А (для КТП мощностью 25кВА)	
	100А (для КТП мощностью 63кВА)	
	160А (для КТП мощностью 100кВА)	
8	Трансформатор силовой масляный (да, нет) ТМГ, У/Ун-0, УХЛ1	
	Автоматические выключатели отходящих линий 0.4кВ серии ВА, общее кол-во	
	в том числе с номинальным током: ВА57-35 (40А)	
	ВА57-35 (80А)	
	ВА57-35 (100А)	
	ВА57-35 (160А)	
9	ВА57-35 (250А)	
	ВА57-39 (400А)	
	ВА57-39 (630А)	
10	Комплект ОПН 6(10) кВ (О, нет)	
11	Комплект ОПН 0,4 кВ (да, нет)	
12	Трансформатор тока 0,4 кВ тип Т-0,66, кл.т. 0,5, шт.	
13	Учет эл.энергии (А-активной, АР-полный учет, нет), электронный, кл.точности 0,5	
14	Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)	
15	Разъединитель линейный РЛНД-10-400 (да, нет)	

1. Дополнительные требования:

2. Если по заявленной комплектации Заказчика сумма значений номинальных токов линейных автоматов превысит номинальный ток силового трансформатора, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз силового оборудования во время эксплуатации подстанции

3. Установка линейного автомата ВА57-39 на 400А и выше занимает 2 монтажных места по сравнению с размерами автомата ВА57-35

*** Примечание: Исполнение ВВ или ВК означает наличие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250А включительно, остальные выводы -кабельные

ЗАКАЗЧИК _____
(наименование организации, отгрузочные реквизиты, Ф.И.О., подпись, печать)